



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB72.B.01960

Серия RU № 0313558

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт". Место нахождения: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Фактический адрес: 109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74959819068. Факс: +74959819068. Адрес электронной почты: info@tehno-standart.ru. Аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.11AB72 от 21.08.2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Поликraft Энергомаш», Место нахождения: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, Фактический адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, ОГРН: 1076726001978, Телефон: 8(48142)59020, Факс: 8(48142)58252, Адрес электронной почты: info@polykraft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Поликraft Энергомаш», Место нахождения: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78, Фактический адрес: 215505, Россия, Смоленская область, город Сафоново, улица Октябрьская, дом 78

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные водогрейные, тип «Ultratherm», работающие на газообразном топливе, номинальной тепловой мощностью от 0,15 до 2,2 МВт, рабочим давлением воды 0,6 МПа, температурой нагрева воды не более 115 градусов Цельсия, модели типоразмера: Ultratherm 500, Ultratherm 600, Ultratherm 750, Ultratherm 850, Ultratherm 1000, Ultratherm 1200, Ultratherm 1350, Ultratherm 1500, Ultratherm 1750, Ultratherm 2000, изготавливаемые по Техническим условиям ТУ 4931-022-80229314-2016 "КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ «ULTRATHERM»", Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8403109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0719 от 28.07.2016 года, испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества "Научно-Исследовательский Центр "ТЕХНОПРОГРЕСС", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21TP16 от 17.12.2015 года, срок действия - не установлен. Акта анализа состояния производства № AB72.825/AA от 13.07.2016 года. Руководства по монтажу и эксплуатации Ultra-1000.00.00.00.000 РЭ. Паспорта котла Ultratherm-1000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения – 4 Ж2 (по ГОСТ 15150-69 раздел 10).
Срок хранения без переконсервации - 12 месяцев, при соблюдении условий хранения.
Срок службы (эксплуатации) - 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2016 ПО 09.08.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Г.М. Буракшаева
(инициалы, фамилия)Д.И. Михайлов
(инициалы, фамилия)